



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru

Отдел надзорной деятельности по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области

ул. Ленина, 62, р.п. Турки, Россия, Тел.: 4-49-74 Факс: 4-44-47 E-mail: gpn32@gumchs.saratov.ru

Предписание № 09

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

20.04.2015 года

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе с. Алексеевка Аркадакского района Саратовской области
Саратовская область, Аркадакский район,
с. Алексеевка, ул. Алексеевская, д. 109

Директора МБОУ СОШ с. Алексеевка Иванцовой О.Ю.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Аркадакского района по пожарному надзору № 09 от «25» марта 2015 года, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» 20 апреля 2015 года проведена плановая проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области старшим лейтенантом внутренней службы Шохиным М.В. юридического лица МБОУ СОШ с. Алексеевка Саратовской области расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с. Алексеевка, ул. Алексеевская, д. 109. совместно с директором МБОУ СОШ с. Алексеевка Иванцовой О.Ю. с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отсутствует дублирование системой автоматической пожарной сигнализацией сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без участия дежурного персонала | ч. 7. ст. 83 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. | 01.08.2015 | |
| 2. | В здании школы планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ | п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме"; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные | 01.08.2015 | |
| 3. | Не проведено техническое обслуживание автоматических установок пожарной | п.63 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме" | 01.08.2015 | |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| | управления эвакуацией | | |
| 4. | Переработать инструкции и приказы о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными Правилами противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме" | п. 2 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме" | 01.08.2015 |
| 5. | Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленными Правилами противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме" | п. 460 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме" | 01.08.2015 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составили:

Заместитель начальника ОНД
по Ртишевскому, Аркадакскому
и Турковскому районам Саратовской области
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области
старшим лейтенантом внутренней службы
«20» апреля 2015 г.



М.В. Шохин

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ с. Алексеевка
«20» апреля 2015 г.



О.Ю. Иванцова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. АЛЕКСЕЕВКА
АРКАДАКСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ _____
На № _____

412223, Саратовская область,
Аркадакский район,
с. Алексеевка,
ул. Алексеевская, д. 109
Телефон: (845-42) – 4-53-42

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Предписания №9 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.04.2015г.

20 апреля 2015 года проводилась плановая проверка МБОУ-СОШ с.Алексеевка Аркадакского района Саратовской области заместителем начальника ОНД по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области старшим лейтенантом внутренней службы Шохиным М.В.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области пожарной безопасности и директору школы Иванцовой О.Ю. вынесено Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

По выполнению Предписания администрацией МБОУ-СОШ с.Алексеевка проведена следующая работа:

по п.1 Предписания – установлено дублирование системой АПС сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без учета дежурного персонала (Стрелец-Мониторинг);

по п.2 Предписания - установлены планы эвакуации людей при пожаре, соответствующих требованиям ГОСТа;

по п.3 Предписания - проведено техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (акт №2656 от 12.11.2015г.);

по п.п. 4 и 5 Предписания – администрацией школы переработаны инструкции и приказы о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 «О противопожарном режиме».

Директор школы /Иванцова О.Ю./

